

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00322/20

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0007919

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКРА СИНТЕЗ" (ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ").  
Адрес места нахождения: 142450, Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Дорожная, дом 5. ОГРН: 1027739481538. Телефон (495)995-78-58.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКРА СИНТЕЗ" (ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ").  
Адрес места нахождения: 142450, Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Дорожная, дом 5. ОГРН: 1027739481538. Телефон (495)995-78-58.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Покрытия на основе краски водно-дисперсионной для внутренних работ ЛАКРА марок: для потолков, интерьерная, интерьерная влагостойкая (расход при нанесении на негорючее основание при однослойном покрытии не более 150 г/м<sup>2</sup>), выпускаемой по ТУ 2316-024-45860602-2004. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК034 (ОКПД2): 20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 7422/РС от 27.07.2020 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU19/818419089.00 от 14.08.2019 г. выдан ОС СМ АО "СЖС Восток Лимитед" рег. № RA.RU.13АЖ28

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.07.2020 по 26.07.2025**

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков  
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Е.К. Савельева  
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

